

Таблица воздухообменов помещений

N п/п	Наименование помещения	F, м ²	Кратность		Количество воздуха, м ³ /час		N системы
			Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	
ЛОР-Клиника							
1	Тамбур (основной вход)	397	-	-	-	-	-
2	Гардероб	645	1	1	20	15	П1, В1
3	Холл	22,32	1	1	75	75	П1, В1
4	Санузел	4,39	-	50 м ³ /час от унитоза	-	50	В5
5	Бюфет	12,66	-	1	-	45	В1
6	Комната отдыха	4,20	1	1	15	15	П1, В1
7	Ординаторская	14,79	1 (через коридор)	1	45	45	П1, В1
7а	Комната хранения наркотиков	2,10	-	3	-	15	В4
8	Функциональная диагностика	20,50	-	3	-	195	В1
9	Приемная	12,12	-	1	-	45	П1, В1
10	Тамбур для взрослых с детьми	2,66	5	5	40	40	П1, В1
11	Душ для врачей	3,38	-	50 м ³ /час от унитоза	-	50	В5
12	Санузел	1,63	-	50 м ³ /час от унитоза	-	50	В5
13	Санитарная комната	1,51	-	25 м ³ /час от раковины	-	25	В5
14	Кабинет врача	13,69	1 (через коридор)	1	50	50	П1, В1
15	Смотровая	17,48	1 (через коридор)	1	55	55	П1, В1
16	Коридор 1	26,38	по балансу	по балансу	210	-	П1
17	Стерилизационная	5,36	-	3	-	55	В2
18	Операционная	21,99	на ассим-в теплоприт-в	80/приток (20% из стерилизационной)	2490	1990	П2, В2
19	Санпропускник	3,44	-	-	-	-	-
20	Санпропускник	2,71	-	25 м ³ /час от раковины, душ	-	75	В5
21	Предоперационная	7,61	-	2	-	55	П2, В2
22	Шлюз	4,38	-	-	-	-	-
23	Палата послеоперационная	6,28	10	10	190	95	П2, В2
24	Санузел	1,49	-	50 м ³ /час от унитоза	-	50	В5
25	Палата послеоперационная	8,88	10	10	275	90	П2, В2
26	Санузел	0,97	-	50 м ³ /час от унитоза	-	50	В5
27	Палата послеоперационная	8,92	10	10	275	90	П2, В2
28	Санузел	0,98	-	50 м ³ /час от унитоза	-	50	В5
29	Душевая	1,42	-	25 м ³ /час от душа	-	25	В5
30	Коридор	18,64	по балансу	по балансу	25	640	П2, В2
31	Тамбур	1,99	5	5	25	25	П2, В2
ИТОГО					3790	3710	

N п/п	Наименование помещения	F, м ²	Кратность		Количество воздуха, м ³ /час	N системы
			Приток	Вытяжка		
Скорая помощь						
1	Гараж	72,53	-	4	-	900
2	Диспетчерская	10,95	60 м ³ /час на человека	60 м ³ /час на человека	120	120
3	Аптека-кабинет старшего фельдшера	6,88	2	3	45	65
4	Кабинет старшего врача	10,56	60 м ³ /час на человека	60 м ³ /час на человека	60	60
5	Коридор	8,60	60 м ³ /час на человека	60 м ³ /час на человека	60	60
6	Кабинет ген. директора	9,73	60 м ³ /час на человека	60 м ³ /час на человека	60	60
7	Коридор	6,74	-	-	-	-
8	Бюфет	7,74	1	1	25	25
8	Бюфет	7,74	1	1	25	25
9	Санузел	3,72	-	25 м ³ /час от душа	-	25
10	Тамбур	5,18	-	-	-	-
11	Комната отдыха для мужчин	17,97	3	4	185	245
12	Комната отдыха для женщин	11,20	3	4	100	135
13	Гардероб	9,80	-	2	-	2
14	Санузел	4,53	-	50 м ³ /час от унитоза	-	50
ИТОГО					810	1740
Офисное помещение						
1	Офис	18,90	60 м ³ /час на человека	по балансу	300	250
2	Тамбур	3,25	-	-	-	-
3	Санузел	2,15	-	50 м ³ /час от унитоза	-	50
ИТОГО					300	300
Подвал						
1	Подвал	289,84	2	2	1740	СЭД, вент. система
2	Санузел	16,07	-	25 м ³ /час от раковины, душ	-	100
ИТОГО					1740	1840

Изм	Кол	Лист	Ниж	Подпись	Дата	Содв	Лист	Лл
ТАП		Назаров						
ТИП		Афонский						
Инженер ОВНилова						Вентиляция и кондиционирование		
Админист. Ахнова						Общие данные (продолжение)		
						000		
						"Строительная компания "ГР Ремпубет"		

Нежилое одноэтажное здание по адресу:
г. Москва, проезд Досефлота, д. 2, стр. 4

С 01/09 09



ООО
"Строительная компания "ГР Ремпубет"